

Relatório de Dúvidas do Processo

Processo

Número: 24/2024	Número do Processo Interno: 1559/2024-1
Modalidade: Dispensa Eletrônica	Abertura: 17/06/2024 - 10:31
Orgão: Defensoria Pública do Estado da Paraíba	Município: João Pessoa / PB

Registrado em	Assunto	Respondido Em
13/06/2024 - 13:51:41	Solicitação de Esclarecimento o item 3.1.1	14/06/2024 - 12:43:17
O termo de referencia no item 3.1.1 informa que a contratação contempla instalação e manutenção de CFTV e Sensores, só que nas especificações no item 4 não menciona quais os sensores nem o quantitativo. Dessa forma pergunto, quais são os tipos/modelos dos sensores e qual a quantidade?		
Desconsiderar os sensores do item 3.1.1		

Registrado em	Assunto	Respondido Em
13/06/2024 - 13:53:57	Solicitação de Esclarecimento o item 3.2.2 do TR	14/06/2024 - 12:42:58
O item 3.2.2 do Termo de Referencia informa que o sistema de CFTV será composto de 82 câmeras, porem no item 4 das especificações só consta a quantidade de 48. Dessa forma pergunto qual a quantidade exata de câmeras?		
Para considerar do item 4 no quantitativo de 48 câmeras.		

Registrado em	Assunto	Respondido Em
13/06/2024 - 13:55:50	Solicitação sobre a Vigência do contrato.	14/06/2024 - 12:42:45
A pesar de não esta especificado no termo de referencia, entendemos que a contratação será por 12 meses, contudo questiono se este contrato poderá ser prorrogado e caso afirmativo, por afirmativo por mais quanto tempo?		
Sim, contrato de 12 meses com prorrogação conforme Lei Federal 14.133/2021		

Registrado em	Assunto	Respondido Em
13/06/2024 - 13:58:42	Solicitação de Esclarecimento o item 3.2.6	14/06/2024 - 12:42:36
O item 3.2.6 fala sobre o NVR com possibilidade de adaptar mais câmeras, acontece nas especificações do item 4 menciona GRAVADORES DE 16 CANAIS RESOLUÇÃO HD e estes são tecnologia totalmente diferentes. O que se menciona no item 3.2.6 não condiz com o descrito no item 4		
Sistema NVR exige apenas que cada câmera se conecte à mesma rede lógica. Isso permite uma melhor distribuição da infraestrutura e o aproveitamento do cabeamento da rede local para eventualidades. Como mencionado, nos sistemas analógicos, o gravador DVR não fornece energia para as câmeras. Assim, cada câmera conectada necessitará de um cabo de energia próprio para funcionar. Por sua vez, os NVRs podem transportar energia pela própria rede (PoE), mas precisam de câmeras IP e switches específicos para esse fim.		

Registrado em	Assunto	Respondido Em
17/06/2024 - 09:37:58	CANCELAMENTO DE PROPOSTA	17/06/2024 - 09:46:34
Prezados, solicito a exclusão da proposta da REAL SEGURANÇA ELETRONICA. Motivo: Após uma análise mais detalhada, vimos que não havia viabilidade para nós.		
O Dispensa será retificada e republicada.		

[Voltar](#)